



국가지정 시험·검사기관

중앙생명연구원(주)

Central Life Lab Co., Ltd

(우) 12077 경기 남양주시 별내면 청학로54번길 50  
전화 031-844-1720, 팩스 031-844-0854

기술책임자 : 김은경, 품질책임자 : 우승호

발 음 : 서울 동대문구 경희대로 26 (회기동 1-5)  
경희고등학교 행정실 귀하

출력일시 2021.09.13 15:14:49

02447

### 수질검사성적서

수신 : 경희고등학교 학교장  
제목 : 수질검사성적서 교부

발 신 : 중앙생명연구원(주)  
발급번호 : WS21091300056

귀하께서 의뢰한 시료의 검사결과는 아래와 같습니다.

#### 1. 시료내용

의뢰인	경희고등학교	접수일	2021년 9월 8일
시료명	정수기통과수(수돗물원수)	검사목적	학교보건법(정수기)
주소	서울 동대문구 경희대로 26 (회기동 1-5)		
채수일시	2021년 9월 8일		

#### 2. 수질검사 결과

적부의 기준은 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 [별표1] 에 따르며, 탁도기준은 시료의 원수가 지하수인 경우 1.0, 수돗물인 경우 0.5를 적용합니다.

순번	접수번호	채수장소	총대장균군(불검출/100mL)		탁도 (NTU)	
			결과	적부	결과	적부
1	WS21-29279	기숙사1(좌)	검출	부적합	0.10	적합
2	WS21-29280	기숙사2(우)	불검출	적합	0.11	적합

끝.

※ 이 성적서는 의뢰인이 제시한 시료에 대한 결과이며 검사목적 이외에는 사용할 수 없습니다.  
※ 본 성적서는 발급번호를 통하여 위·변조여부를 확인할 수 있습니다.

2021년 9월 13일

중앙생명연구원(주) 대표이사

